

ESYLUX GmbH | Post Box 1834 | 22908 Ahrensburg

Till vederbörande

ESYLUX GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Tyskland

t: +49 (0)4102 88880-0

info@esylux.com
www.esylux.comManaging Directors:
Mareks Peters
Helmi KremserBusiness register Lübeck District Court
HRB 69 43 HL
VAT: DE 249 684 359

din kontaktperson	vår e-postadress	t:	datum	sida
Olaf Riebenstein	olaf.rienstein@esylux.com	+49 (0)4102 88880-4200	10/5/2020	1/1

UniCredit - HypoVereinsbank
IBAN: DE34 2003 0000 0016 1750 36
BIC: HYVEDEMM300Hamburg Commercial Bank
IBAN: DE84 2105 0000 1001 3496 18
BIC: HSHNDEHHXXXDeutsche Bank
IBAN: DE07 2007 0000 0308 0066 00
BIC: DEUTDEHHXXXKieler Volksbank eG
IBAN: DE51 2109 0007 0010 3928 07
BIC/SWIFT: GENODEF1KIL**Ledningsskyddsbrytare 10 A/16 A och maximal kontinuerlig last**

I installationsanvisningarna för våra rörelse- och närvarodetektorer krävs en 10 A-ledningsskyddsbrytare för att begränsa maximalt kontinuerligt strömflöde.

Om installatören utför installationen så att en maximal kontinuerlig ström på 10 A (2300 W/cos Phi = 1) kan garanteras under drift och vid fel kan en 16 A-ledningsskyddsbrytare användas istället för en 10 A-ledningsskyddsbrytare.

Med vänliga hälsningar
ESYLUX Sverige AB

i. A.
Dr. Marc-Oliver von Maydell
Engineering

i. A.
Olaf Riebenstein
Series Production